



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.efectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2200– 0003

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 04.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

“Polietilen Kaplama İzolasyon Boru”

Yanma davranışı		Duman oluşturma		Yanan damlalar
B _L	-	s	1	, d 0

Yanıcılık Sınıfı*

Zor Alevlenici

Piyasaya süren firma: ANADOLU BAKIR A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Eski Silivri Cad. No:20/1 34535 Büyükçekmece,
İstanbul / TÜRKİYE

Üretici firma: ANADOLU BAKIR A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Eski Silivri Cad. No:20/1 34535 Büyükçekmece,
İstanbul / TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR
e-imzalıdır
Laboratuvar Müdürü
25.02.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-22-042 numaralı raporda tanımlanmıştır.

